



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

URZĄD GMINY MASŁÓW

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

04. 05. 2017

Kielce 27-04-2017

TT11-W / 925 / 895 / 17

Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne do zaprojektowania wodociągów wraz z przyłączami wody (10 sztuk) w msc. Dąbrowa, gm. Masłów:

1. Zgodnie z "Koncepcją programową zaopatrzenia w wodę Gminy Masłów" w celu doprowadzenia wody dla omawianego terenu należy:
 - zaprojektować wodociągi o średnicy Dwew.min.=100mm wzdłuż wydzielonych układów komunikacyjnych z włączeniem do istniejącego wodociągu PVC-110mm do wysokości ostatniego planowanego przyłącza wody (wodociąg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim).Wodociągi należy zaprojektować w terenie ogólnodostępnym (tj. w istniejących lub planowanych drogach). Średnicę "nowoprojektowanego" wodociągu należy dobrać uzględniając pełny bilans zapotrzebowania wody dla celów gospodarczych i p.poż.
2. Ciśnienie wody w sieci wodociągowej w omawianym rejonie oscyluje na wysokości 0,30-0,4MPa.
3. Od wodociągu należy zaprojektować niezależne przyłącza wody do planowanej zabudowy (10 sztuk). Trasę projektowanych przyłączy wody należy wrysować na mapę załączoną do projektu wodociągu.
4. W dokumentacji należy przedstawić sposób odprowadzenia ścieków z przedmiotowej zabudowy.
5. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki". "Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.
6. Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci wodociągowej oraz dokumentacji technicznej na przyłącza wody (odrębne opracowania na sieć i przyłącza) należy przedłożyć do "Wodociągów Kieleckich" celem branżowego uzgodnienia.
7. Od powyższych warunków jest możliwość odwołania.
8. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.

DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

