

Sygnatura: BiGP.271.143.2018.DKa

INFORMACJA

Dla Wykonawców

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe: **Wymiana pieca c.o. w budynku Ośrodka Kultury w Masłowie Pierwszym oraz w budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówce**

Pytanie nr 1:

1. Jaką należy zastosować regulację temperatury:

- regulacja pogodowa,
- regulacja od temperatury pomieszczenia,
- regulacja temperatury czynnika na kotle;

Odpowiedź do pytania nr 1:

- regulacja temperatury czynnika na kotle*

*Dotyczy tylko nowego pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Wiśniówce ,natomiast piec c.o. w budynku Ośrodka Kultury w Masłowie Pierwszym jest materiałem inwestora (gmina posiada piec c.o.)

Pytanie nr 2:

1 . Czy przewiduje się w jakimś zakresie remont budowlany (malowanie ścian, poprawa tynków itp.) w kotłowni

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający nie przewiduje prac remontowych pomieszczeń kotłowni.

Z up. Wójta Gminy Masłów
Kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Dariusz Korczyński