KOMORA POMPOWNI WODY

1:25

PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 7-7



płyta dna żelbetowa B30 (C25/30) – 25 cm
beton ochronny B20 (C16/20) – 4 cm
1× folia budowlana
beton podkładowy B10 (C8/10) – 10 cm

PRZEKRÓJ 1-1



BETON B30 (C25/30)
BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)
STAL kl. A-IIIN, gat. B500SP

Klasa ekspozycji – XC4, XF3
Nominalna grubość otuliny zbrojenia: c_{nom} = 3,0 cm

UWAGA:
1. Wymiary podano w centymetrach [cm]
2. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr 5.3

Zakład Projektowo-Usługowy "POL-WOD" Jerzy polit Biuro: 25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 16/4						
ZADANIE:	*Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w masłowie Drugim, ul. Panoramiczna*					
OBIEKT:	**Sieć wodociągowa w miejscowości Masłów Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Masłów**					
Autorzy	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	STADIUM:	SKALA:
Projektował:	mgr inż. Nai Van Hoang	KL-199/86		08.2019 r.	**Projekt Budowlany**	1:25
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Skalska	KL-39/2002		08.2019 r.		
Opracował:					BRANŻA:	NR RYS.:
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Janyst	KL-217/86		08.2019 r.	Konstrukcja	**5.2**
NAZWA RYSUNKU:	**KOMORA POMPOWNI WODY – PRZEKROJE 1-1, 2-2, 7-7**					