

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie Pierwszym i w Masłowie Drugim”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Dotyczy:

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna

Pytanie nr 1:

Istniejący słup nr 8/2 wg dokumentacji posiada w rzeczywistości numer 1 i jest to słup przelotowy typu ŻN-10/200 - w dokumentacji na planie zagospodarowania określono błędnie typ tego słupa jako istniejący E10,5/6. Istniejący słup ŻN-10/200 nie może zostać wykorzystany jako słup krańcowy dla projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej ze względu na zbyt małą wytrzymałość. Słup ten należy wymienić na E10,5/6 (lub inny o większej wytrzymałości). Dodatkowo ze słupa jest wykonane przyłącze kablowe, które należy przełożyć po wymianie słupa wraz z odtworzeniem uziemienia i ograniczników przepięć.

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach zadania należy wymienić słup ŻN-10/200 nr 1 na E10,5/6 czy też przedmiotowe prace zostaną rozliczone powykonawczo jako roboty dodatkowe. Zwracamy uwagę, że słup jest prawdopodobnie własnością Zakładu Energetycznego i na jego wymianę wymagana będzie zgoda operatora sieci.

Czy numerację istniejących słupów nr 1 i 2 należy zmienić na 8/2 i 8/3?

Czy na słupie nr 8/2 (istn. nr 1) należy zabudować dodatkowy komplet ograniczników przepięć przy wejściu na linię napowietrzną?

Odpowiedź:

W wyniku omyłki na PZT zostały źle oznaczone słupy istniejące. Na odcinku od istniejącego słupa ŻN-10/200 do istniejącego słupa wirowanego krańcowego oznaczonego na planie jako 8/3 przęsto wykonać z naciągiem obustronnym bez wymiany słupa ŻN-10/200. Numerację słupów dostosować do numeracji istniejącej.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie miejsca podłączenia linii oświetleniowej do istniejącego złącza ZKP oraz typu/przekroju kabla zasilającego szafkę SON. Zgodnie z warunkami przyłączenia 19-I2/WP/01652 pkt. 6.1 oświetlenie należy zasilić WLZ kablowym i zasilić zalicznikowo. W związku z tym licznik energii powinien zostać zainstalowany w istniejącym złączu ZKP (prawdopodobnie w lewej (rezerwowej) części pomiarowej złącza ZKP.

Tym samym szafka SON powinna być wyposażona jedynie w część sterującą, bez części licznikowej i powinna zostać zabudowana na fundamencie analogicznie jak złącze ZKP.

Sugerujemy wykonanie zasilania z ZKP zalicznikowo kablem YAKXS 4x25mm² oraz wykonanie SON wyłącznie jako części sterującej oświetleniem.

Prosimy o potwierdzenie czy taki stan docelowy zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie

Pytanie nr 3:

Trasa linii oświetleniowej na odcinku od słupa 8/4 do 8/6 przebiega poza pasem drogowym przez zalesiony teren w znacznej odległości od drogi. Posadowienie słupów i montaż linii na tym obszarze może wymagać rozległej wycinki w celu umożliwienia posadowienia słupów i prawidłowej eksploatacji linii oświetlenia. Czy Zamawiający dysponuje zgodą właściciela/właścicieli terenu na wykonanie wycinki? Czy wykonanie tych prac i koszty wycinki leżą w gestii Wykonawcy robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budowa linii nie wymaga całkowitej wycinki na tym odcinku, a jedynie przycinki w miejscach kolizji z nowoprojektowaną linią. Dopuszcza się możliwość korekty lokalizacji słupów w miejscu kolizji z istniejącym drzewem.

Dotyczy:

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna

Pytanie nr 4:

Według projektu oprawy LED mają moc 55W i strumień 6050lm. Czy dopuszczone jest zastosowanie opraw o mniejszym zużyciu energii (np. 50W) ale o strumieniu większym od 6050lm?

Odpowiedź:

Dopuszcza się możliwość zastosowania opraw wg powyższego opisu po uzgodnieniu konkretnej oprawy z Inspektorem Nadzoru.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 03.11.2021 r.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **02.12.2021 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **03.11.2021 r. do godz. 09:00.**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.11.2021 r. o godzinie 11:00.**

**Z up. Wójta Gminy Masłów
Kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej**

/-/ mgr inż. Dariusz Korczyński