Projektowany uziom pionowy szpilki: 4x3m (w zależności od gruntu).
Wartość rezystancji uziomu Ru=<10Ω

zejście kablowe LgY 1x16mm2 w rurce PCV pod ociepleniem elewacji
do kondygnacji parteru

maszt 1m mocowany do konstrukcji dachu - podłączyć
do istniejących zwodów instalacji odgromowej

maszt 1m mocowany do konstrukcji dachu - podłączyć
do istniejących zwodów instalacji odgromowej

1/10 1/11 2/11 2/12
1/9 1/12 2/10 2/13
1/8 1/13 2/9 2/14
1/7 1/14 2/8 2/15
1/6 1/15 2/7
1/5 2/1 2/6
1/4 2/2 2/5
1/3 2/3
1/2 2/4
1/1

kable DC 4x6mm2 +2xRura karbowana 25mm odporna UV

maszt 1m mocowany do konstrukcji dachu - podłączyć
do istniejących zwodów instalacji odgromowej

zejście kablami po ściance komina - uszczelnić
przeciwodnie - przejście na kodygnację parteru
w listwach natynkowych PCV

wyłącznik pożarowy DC sterowany dwuwejściowy
montowany na ściance attyki

szafa DC2 montowana na ściance attyki

proj. kable DC 4x6mm2 1000V
HDGS 2x1,5mm2
LGY 1x16mm2

+8.36

1699

4 5 6 7 8 9

PLAN ORIENTACYJNY

Moduł fotowoltaiczny 370W wymiany 1048x1765x35mm widziany od góry pod kątem 11,31st. mocowany do dachu za pomocą dedykowanych uchwytów

Jednostka projektowa:	BENSA - Krzysztof Żmudzki ul. Starodomaszowska 30/48 25-315 Kielce
Inwestor:	Centrum Edukacji i Kultury "Szkalny Dom" Ciekoty 76 26-001 Masłów
Zadanie:	**MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ**
Adres obiektu:	Ciekoty 76 26-001 Masłów
Rewizja: A	Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Data: 08.2021	Etap: PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Warzycki nr upr. SWK/0124/POOE/13	
Opracował:		

Tytuł: RZUT DACHU - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA	Skala: 1:100
	Rys.: ELE-02