

Masłów, dnia 14.04.2022 r.

**INFORMACJA nr 1**

**dla Wykonawców**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**„Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrowie oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie nr 1:**

W związku z opublikowanym przez Gminę Masłów postępowaniem przetargowym pt. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrowie oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia – Zadanie 1: Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid 363/2 i drodze gminnej w Dąbrowie” zwracamy się z zapytaniem, czy zakres prac obejmuje zastosowanie nawiertki NWZ  $\varnothing 110 \times 50$  mm w miejscu projektowanych przyłączy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż zakres prac NIE obejmuje zastosowania nawiertki NWZ  $\varnothing 110 \times 50$  mm w miejscu projektowanych przyłączy.**

**Z up. Wójta Gminy Masłów  
Kierownik Referatu  
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej**

**/-/ mgr inż. Dariusz Korczyński**