



FUNDAMENT  
POD KOCIOŁ  
A-A



OZNACZENIA:

 główny wyłącznik prądu dla kotłowni

UWAGA:

1) Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy wykonać w wymaganej klasie przegrody (EI120 dla ścian w klasie REI120; EI120 dla stropu kotłowni w klasie REI120)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>corematic</b> Engineering sp. z o.o.	IMIE I NAZWISKO PROJEKTOWAŁ mgr inż. Zygmunt Pierzchawka OPRACOWAŁ mgr inż. Jacek Pierzchawka	NR. UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ 5/83/OP, spec. instal.-inż. -	DATA 04.2021 04.2021	PODPIŚĆ
INWESTOR INWESTYCJA	GMINA MASŁÓW, MASŁÓW PIERWSZY UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASŁÓW TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĄCHOJCACH KAPITULNYCH ORAZ URZĘDU GMINY MASŁÓW ZE ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020			
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA W MĄCHOJCACH KAPITULNYCH UL. SZKOŁNA 27, 26-001 MĄCHOJCIE KAPITULNE (NR DZIAŁKI 910, OBRĘB: MĄCHOJCIE KAPITULNE)			
TYTUŁ RYSUNKU	ŹRÓDŁO CIEPŁA – RZUT I PRZEKRÓJ			SKALA 1:100 1:25
SYMBOL OBIEKTU SP/MK/TERM	STADIUM PW	NR PROJEKTU SP/MK/TERM/04/21	NR RYSUNKU RYS. NR 3	NR ZMIANY