

Masłów, dnia 30.08.2022 r.

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 1

#### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

#### „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dąbrowa i Ciekoty”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

**Pytanie nr 1:** Na istniejącej linii zainstalowany jest przewód 2x25 a nie jak podano w projekcie 4x25. Czy konieczne jest stosowanie w takim razie przewodu 4x25?

**Odpowiedź:** Ze względu na długość pręseł powyżej 40m i wytyczne PGE, należy zastosować przewód 4x25

**Pytanie nr 2:** Jakie dokładnie lampy LED mają być zamontowane (parametry itd.). Dysponuje Pan może nazwą producenta/modeliem?

**Odpowiedź:** dla obliczeń przykładowych przyjęto oprawę IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 550mA NW 740 35.4 W 5021 lm 141.8 lm/W w dokumentacji jest wyraźny zapis o zastosowaniu modelu podobnego lub równoważnego o podobnych parametrach.

**Pytanie nr 3:** Czy wymagany jest pomiar natężenia oświetlenia z protokołem czy wystarczy karta charakterystyki lampy od producenta?

**Odpowiedź:** Wymagany jest pomiar natężenia wraz z kartą oprawy oraz oprawa musi posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+

**Pytanie nr 4:** Z kim uzgadnia się wycinkę jeśli konieczne będzie wycięcie całego drzewa?

**Odpowiedź:** Nie ma konieczności wycinki całego drzewa, są odcinki karczowania oraz przycięcia gałęzi, które należy uzgodnić z zamawiającym - Gmina Masłów.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż przesuwając termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 05.09.2022 r.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

**1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **04.10.2022 r.**

**2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **05.09.2022 r. do godz. 09:00**

**3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.09.2022 o godzinie 11:00**