

Masłów, dnia 27.10.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa oświetlenia ulicznego w Masłowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

Jakiego typu są istniejące oprawy i słupy parkowe przy ul. Spokojnej? Czy należy zastosować takie same?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż słupy na ulicy Spokojnej nr 1 i nr 2, mają być tego samego typu jak obecnie zastosowane.

Obecnie zainstalowane są o następujących parametrach:

Słup SM-3W

o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Kolor: czarny

Zakończenie słupa: Typ zakończenia „E” – Ø51

Wysięgniki do montażu na słupie: WTM

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-40 / Z-40

Wysokość słupa: 5,855 m

WTM-20/1 -wysięgnik

Anodowanie: standardowo anodowany na kolor czarny, możliwość anodowania na inne kolory

Wykończenie: szlifowane aluminium

OPRAWA: OW II LED, Moc: 96W, Moc Oprawy: 105W, Tmp. barwowa 4000K

**Z up. Wójta Gminy Masłów
Kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej**

/-/ mgr inż. Dariusz Korczyński