



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

**tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;**

**e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl**

**REGON 290856791**

**NIP 959 116 49 32**

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 2022-03-21

**TT/2022/0638**

**TT / AF**

**4MAT**

**Firma Projektowo-Wykonawcza**

**Janusz Białecki**

**ul. Kasztanowa 60**

**44-330 Jastrzębie-Zdrój**

**Inwestor:**

Urząd Gminy Masłów

ul. Spokojna 2

26-001 Masłów

Dot.: zaopiniowania zbliżenia projektowanych słupów oświetleniowych do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w związku z dokumentacją projektową budowy sieci oświetlenia drogowego: część 1 zad. 1 – Dąbrowa, ul. Krajobrazowa dz. 1845/4, 412/5, część 1 zad. 4 – Wola Kopcowa, ul. Różana, Jaśminowa dz. 454, 525, 524, część 2 zad. 1 – Mąchocice Kapitulne, ul. Łysogórska dz. 1161/3, 879/2, część 2 zad. 2 – Mąchocice Kapitulne, ul. św. Floriana dz. 833, część 2 zad. 3/1 – Wola Kopcowa, ul. Polna dz. 539, część 2 zad. 3/2 – Wola Kopcowa, ul. Polna dz. 541, 179, część 2 zad. 4 – Masłów Pierwszy, ul. Spokojna dz. 100/5, 182, 1277/3, 1277/4.

W odpowiedzi na pismo Państwa z dnia 14-03-2022r. (data wpływu do Spółki 17-03-2022r.) "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. informuje:

Dot.: część 2 zad. 3/1 – Wola Kopcowa, ul. Polna dz. 539; część 2 zad. 4 – Masłów Pierwszy, ul. Spokojna dz. 100/5, 182, 1277/3, 1277/4.

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. nie wnosi uwag.

Dot.: część 1 zad. 1 w m. Dąbrowa, ul. Krajobrazowa dz. 1845/4, 412/5; część 2 zad. 2 – Mąchocice Kapitulne, ul. św. Floriana dz. 833; część 2 zad. 3/2 – Wola Kopcowa, ul. Polna dz. 541, 179.

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wyraża zgodę na usytuowanie projektowanych słupów w pasie eksploatacyjnym istniejących sieci wod-kan w odległości 1,0m – 1,3m pomiędzy skrajnymi ścianami sieci i słupów, pod warunkiem posadowienia fundamentów wyżej wymienionych słupów 1,0m poniżej rzędnej spodu rur wod-kan.



Dot.: część 1 zad. 4 – Wola Kopcowa, ul. Różana, Jaśminowa dz. 454, 525, 524; część 2 zad. 1 – Mąchocice Kapitulne, ul. Łysogórska dz. 1161/3, 879/2.

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wyraża zgodę na usytuowanie projektowanych słupów w pasie eksploatacyjnym istniejących sieci wod-kan w odległości 0,90m - 1,0m pomiędzy skrajnymi ścianami sieci i słupów, pod warunkiem zastosowania słupów typu lekkiego rozłączne z fundamentem.

Przedmiotowe pismo wraz z zaznaczonymi na mapie słupami z przegłębieniem fundamentów oraz zaznaczonymi słupami typu lekkiego w miejscach zbliżeń do sieci wod-kan, należy załączyć do wniosku o uzgodnienie sytuacyjne projektowanego uzbrojenia na posiedzeniu narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kielcach z siedzibą w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.

Przed montażem ww. słupów należy poinformować pracowników Wydziału Sieci Wodociągowej "Wodociągów Kieleckich" z tygodniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 041-365-31-42 lub 041-365-31-43.

PROKURENT  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Władysław Karol Jacewicz*

