



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 16 sierpnia 2022 r.

TT/2022/1647

TT-W/KK

BIGP
25 08 22



Urząd Gminy Masłów

ul. Spokojna 2

26-001 Masłów

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne do zaprojektowania kanałów sanitarnych w ulicach: Wspólnej, Złotej i Dojazdowej w Woli Kopcowej, gm. Masłów:

1. Odprowadzenie ścieków z zabudowy wzdłuż ulic: Wspólnej, Dojazdowej i Złotej w Woli Kopcowej należy przewidzieć do kanału sanitarnego wykonanego z rur kamionkowych DN 200 mm, zlokalizowanego na działce nr ewid. 532 w obrębie 0011 w Woli Kopcowej. Kanał sanitarny zaznaczono na mapie załączonej do wniosku kolorem czerwonym.
2. Od wyżej wymienionego kanału należy zaprojektować wzdłuż działki nr 532 i dalej wzdłuż działki nr 531 (ul. Wspólna), zbiorczy grawitacyjny kanał sanitarny z rur o średnicy wewnętrznej minimum 200 mm do wysokości ostatniego planowanego przyłącza kanalizacyjnego (działka nr 233/4).
W przypadku braku możliwości grawitacyjnego poprowadzenia kanału na planowanej do skanalizowania długości ulicy Wspólnej, z uwagi na jej wysokościowe ukształtowanie, należy zaprojektować siećową pompownię ścieków.
3. Kanały sanitarne w ulicach: Złotej (działki nr 208/9 i 209) i Dojazdowej (działka nr 225) należy zaprojektować z rur o średnicy wewnętrznej minimum 200 mm z odprowadzeniem ścieków do projektowanego kanału w ulicy Wspólnej.
4. Projekt budowlany kanałów sanitarnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki".
"Wytyczne eksploatacyjne..." są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://wod-kiel.com.pl>.
5. W projekcie budowlanym kanałów sanitarnych należy wrysować na mapie sytuacyjnej linią przerywaną aranżację tras planowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej dla wszystkich działek usytuowanych wzdłuż projektowanych kanałów.
Z właścicielem działki nr 208/4 przy ul. Złotej ustalić konieczność uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji przepięcia usytuowanego na działce budynku do projektowanego kanału w ul. Złotej (budynek jest skanalizowany za pomocą przydomowej pompowni z odprowadzeniem ścieków do kanału w ul. Świętokrzyskiej).
6. Dwa egzemplarze projektu budowlanego kanałów sanitarnych, zawierającego szczegóły wykonawcze, należy przedłożyć do "Wodociągów Kieleckich" celem branżowego uzgodnienia.

7. Jeżeli inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości stanowiącej współwłasność, Inwestor składając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, winien posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (art. 199 Kodeksu cywilnego).
8. Od powyższych warunków przysługuje Inwestorowi możliwość odwołania się.
9. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejących w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysław Karol Jacewicz