



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 2023-09-11

TT/2023/1900

TT-W / AŁ

*Kie. BiGP
21.09.2023*

URZĄD GMINY MASŁÓW



RPW/8481/2023

Data: 2023-09-21

Urząd Gminy Masłów

ul. Spokojna 2


26-001 Masłów

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości/budynków na działkach nr ewid. 278, 279/3, 282/1, 285/2, 290 wzdłuż działki nr ewid.: 319 w msc. Brzezinki, gm. Masłów:

1. Wodociąg należy zaprojektować z włączeniem do wodociągu rozdzielczego wzdłuż drogi na dz. 319 wykonanego z rur 125mm żel.sfer., zakończonego na wysokości działki Nr ewid. 275 w msc. Brzezinki, gm. Masłów.
Ww. wodociąg rozdzielczy zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.
2. Ciśnienie w wodociągu w omawianym rejonie oscyluje na wysokości $p=0,50$ MPa.
3. Od ww. wodociągu należy zaprojektować wodociąg o średnicy wewnętrznej minimum 100 mm wzdłuż wydzielonego układu komunikacyjnego, do wysokości ostatniego planowanego przyłącza wody.
Średnicę projektowanego wodociągu należy dobrać uwzględniając pełny bilans zapotrzebowania wody dla celów gospodarczych i przeciwpożarowych.
4. Kanał sanitarny należy zaprojektować z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego z rur PVC-200mm zlokalizowanego wzdłuż drogi dz. 319, na wysokości działki Nr ewid. 282/1 w msc. Brzezinki, gm. Masłów.
Ww. kanał sanitarny zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.
5. Od wyżej ww. kanału sanitarnego należy zaprojektować kanał o średnicy $D_{\text{wewn.min.}}=200\text{mm}$, wzdłuż wydzielonego ciągu komunikacyjnego do wysokości planowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.
6. Włączenie do wyżej wymienionego kanału należy zaprojektować do studni na kanale. Szczegół włączenia należy przedstawić w projekcie budowlanym kanału sanitarnego.
7. Od zaprojektowanego wodociągu należy zaprojektować niezależne przyłącze wody do każdego budynku.
8. Od zaprojektowanego kanału sanitarnego należy zaprojektować niezależne przyłącze kanalizacyjne dla każdego budynku.
9. Aranżację tras projektowanych przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej należy rysować na mapie załączonej do projektu budowlanego wodociągu i kanału sanitarnego.
10. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji sieci

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki" oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o. o. do projektowania i realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki".

11. Jeżeli inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości stanowiącej współwłasność, Inwestor składając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, winien posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (art.199 K.C).
12. Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz dwa egz. dokumentacji technicznej przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej (odrębne opracowania na sieć i przyłącza) należy przedłożyć do "Wodociągów Kieleckich" celem branżowego uzgodnienia.
13. Od powyższych warunków przysługuje możliwość odwołania się.
14. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.


DIREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

